

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.00001

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Источник Плюс»

Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ОГРН: 1022200557620,
тел./факс: +7 3854 30 70 40

№ 0001791

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Источник Плюс»

Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ОГРН: 1022200557620,
тел./факс: +7 3854 30 70 40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модули порошкового пожаротушения

потолочного и настенного крепления моделей:

МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-2-И-ГЭ-У2;

МПП(Н-Т1)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-2-И-ГЭ-У2;

МПП(Н-Взр2)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-2-И-ГЭ-У2;

МПП(Н-РП)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РО)-2-И-ГЭ-У2

по ТУ 4854-007-54572789-03 с изм. 11

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 5433

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули.

Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12836 от 28.05.2015

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21M401.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13617 от 15.05.2015

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-007-54572789-03 с изм. 11

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2015

по 29.06.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.В. Матюшин

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА

Эксперт (эксперты)

В.А. Тумаков

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА